

*Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la  
conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho*

**INFORME N° 006-2024 I.E.I. 260 RAMON CASTILLA**

PARA : Norka Belinda Ccori Toro  
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO  
DE : Carmen Rocio Apaza Choque  
Directora Encargada  
ASUNTO : Informe de Ficha ISIE 2024 de la I.E.I. 260 Ramon Castilla  
FECHA : llave, 30 de Julio del 2024

---

Mediante el presente tengo a bien dirigirme a usted, para informarle sobre la Ficha ISIE 2024 de la I.E.I. 260 Ramon Castilla, para lo cual:

**Adjunto los siguientes documentos:**

- Ficha de ISIE

Es cuando debo informar en honor a la verdad

**Atentamente**



*C. R. A. C.*  
**Lic. Carmen Rocio Apaza Choque**  
**DNI N° 01342165**  
**DIRECTORA (e)**

-----

## FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

**DIMENSIÓN: Social**

INSTITUCIÓN EDUCATIVA <b>INICIAL</b>	<b>RAMON CASTILLA</b>
---	-----------------------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	1
	% de estudiantes con desnutrición.	0 a 20 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	4
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	0 a 20 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	21 a 40 %	2
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>12</b>

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	12
Operación # / 8 =	1.50
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>BAJO</b>

**DIMENSIÓN: Física**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	21 a 40 %	6
	% de vigas en mal estado.	0 a 20 %	1
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	21 a 40 %	2
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	4
	Material predominante en las paredes.	Ladrillo o concreto	1
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	5
RESILIENCIA	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	41 a 60 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 55%	3
RESILIENCIA	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	5
	<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>		

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	34
Operación # / 12 =	2.83
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>



  
**Lic. Carmen Rocío Apaza Chague**  
**DNI N° 01342165**  
**DIRECTORA (e)**

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	<b>RAMON</b>
-------------	--------------

**DIMENSIÓN: Económica**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagües operativos	1
	Local escolar con acceso a internet .	Hay cobertura pero no cuenta con dispositivos de internet.	4
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	4
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>15</b>

EDUCATIVA <b>INICIAL</b>	<b>RAMÓN CASTILLA</b>
-----------------------------	---------------------------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	15
Operación # / 6 =	2.50
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>

**DIMENSIÓN: Ambiental**

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia o canal	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan al camión o triciclo municipal	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	Suficiente cant. de tachos diferenciados por residuos.	3
<b>TOTAL SUMA DE VALORES</b>			<b>9</b>

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
<b>Nivel vulnerabilidad</b>	<b>MEDIO</b>


  
 Lic. Carmen Rocío Apaza Choque  
 DNI N° 01342165  
 DIRECTORA (e)

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.50
Física	2.83
Económica	2.50
Ambiental	2.25
<b>Suma</b>	<b>9.08</b>

Suma Valor promedio	9.08
Cantidad dimensiones	4
Promedio	2.27

<b>Nivel vulnerabilidad del</b>	<b>MEDIO</b>
---------------------------------	--------------