

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Sarapi Arroyo, 13 de marzo 2025.

OFICIO N° 001–2025-DREP-UGEL/EC-RED W.Y.PILCUYO

**SEÑORA : Dra. NORKA B. CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO**

ASUNTO : Remito Informe por Afectaciones pluviales e inundaciones a la infraestructura educativa de las instituciones de la Red EDUCATIVA WIÑAY YATIÑA - PILCUYO

Tengo el grato honor de dirigirme a Ud., para hacerle llegar un cordial saludo a nombre de la comunidad educativa de la Red Educativa **WIÑAY YATIÑA – PILCUYO ZONA ALTA**, y por intermedio del presente documento, recurrimos a Ud., Señora Directora de la UGEL El Collao y **especialista de educación inicial**, que en las Instituciones educativas vienen presentándose afectaciones pluviales e inundaciones por el desborde del río zapatilla, también se presenta filtraciones, desprendimiento y humedad de techo a causa de la intensa lluvia que se presenta en esta zona, estamos ubicados cerca al río.

De igual manera los estudiantes viven en zonas afectadas por el desborde y es imposible asistir a la institución educativa ya que corre el peligro de que se caigan al agua y las infraestructuras están en riesgo de caer y pasar algún tipo de daño a nuestra comunidad educativa. Lo que va dificultar la asistencia normal para el inicio de **clases este 17 de marzo** y de igual manera limitara la aplicación optima de la evaluación diagnostica de inicio.

Respecto a las carreteras, de igual manera se encuentran deteriorada por el fuerte temporal de lluvia.

A continuación, se detalla las instituciones afectadas con sus evidencias respectivas.

Sin otro particular expreso los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente

.....
COORDINADORA DE RED WIÑAY YATIÑA
YENI MARIBEL MAQUERA LUPACA

IEI.N° 317 SARAPI ARROYO



11/03/2025 4:57 p. m.

NO HAY PASE AL CENTRO POBLADO SARAPI ARROYO QUE ESTA LA IEI N° 317





Imágenes de la plaza centro poblado de sarapi arroyo donde está ubicado la institución educativa prácticamente está todo inundado por el desborde del rio .

ÒÒÁ »ÁÇĪ ÁÚŠÔWŸU

El serco perimetrico de la I.E.I 217 se encuentra humedecido .



No hay accesibilidad de paso hacia la I.E.I 217



TECHO DE AULA DE 5 AÑOS HA HUMEDECIDO



TECHO DE LA DIRECCION HA HUMEDECIDO



TECHO DEL ALMACEN HA HUMEDECIDO



TECHO DE COCINA HA HUMEDECIDO



HA HUMEDECIDO EL TRIPLAY DE LOS ALEROS DEL AULA DE 5 AÑOS



HA HUMEDECIDO EL TRIPLAY DE LOS ALEROS DEL BAÑO DE LOS NIÑOS



HA HUMEDECIDO EL TRIPLAY DE LOS ALEROS DEL COMEDOR



004 » A HEJA T OEP OOT OEU OCE



techos afectados por filtración de agua de lluvia

00P »Ä Fİ ÁJ0EÖUÁ
ÓÓÓÓÖÖÜU



POR COLAPSAR LOS MUROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA



00P óÄ Í €ÁROŠŠWŸUÁ
ÔUT ÚWŸU



POR LAS INTENSAS LLUVIAS SE CAYERON ARBOLES



VISITA DE LA UNIDAD ZONAL PUNO (PRO NIED) Y DE LA DREP PUNO

En el local de la Coordinadora de la Red Winay yafina a horas 12 del mediodia del dia jueves trece de marzo del 2018, tuvimos la visita de la Coordinadora Zonal PRO NIED de Puno - Tacna y la Direccion Regional de Educacion Puno, PUEVAET. para ver los casos que se estan sucitando en las Instituciones Educativas Iniciales del Distrito de Pilcayo y analizaron y priorizaron las instituciones mas afectadas por las precipitaciones pluviales (inundaciones, filtraciones de agua y otros) se dio las recomendaciones respectivas con el compromiso de visitar los locales Educativos.

[Signature]
40003853

PREUDED - DRE
PUNO

[Signature]

DR. SUSY PALOMINO BLAVE
PRO NIED

[Signature]

101 N° 309
INDECHACMPRECO

[Signature]

IES 739 Taracnamayta
Directora

[Signature]

IES 320 MARCUN
DIRECTORA



[Signature]
Prof. Gina Yanina Zera Riquiza
DIRECTORA (e)



[Signature]
Lic. Alivi Rojas
DNI 40021680
DIRECTORA



[Signature]
Lic. Mariel Eliane Lipa Ramos
DIRECTORA (e)

[Signature]
01888841
I.E.I. N° 217

[Signature]
303 309
40113020

[Signature]

Lic. YENI MARIBEL MAQUERA LUPACA
DNI N° 42967439
DIRECTORA (e)

[Signature]
1111 217
40621488

[Signature]
70598025
217 Pilcayo



