



GOBIERNO REGIONAL PUNO
honesto y productivo

GOBIERNO
REGIONAL PUNO

DIRECCIÓN REGIONAL DE
EDUCACIÓN DE PUNO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL EL COLLAO



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Mulla Fasiri, 20 de AGOSTO 2024

OFICIO N° 25-2024 –DREP—UGELECOI-DIEP.N° 70750-MF.

SEÑORA : Dra. Norka Belinda CCORI TORO
DIRECTORA DE LA UGEL EL COLLAO - ILAVE
PRESENTE. -

ASUNTO : Remito FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCION EDUCATIVA -ISIE

REFERENCIA : R.M.N° 587-2023-MINEDU

Tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de hacer alcance la FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCION EDUCATIVA -ISIE-2024 de la **Institución Educativa Primaria N° 70750 Mulla Fasiri**. Del distrito de **ILAVE**, del ámbito de la UGEL EL COLLAO, para lo cual adjunto el respectivo forma FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCION EDUCATIVA -ISIE

con el fin de garantizar . **Adjuntando el formato ISIE.**

Sin otro particular aprovecho la ocasión para expresarle mis consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente.



Rubén Tizón Turpo
DIRECTOR

FICHA INDICE DE SEGURIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ISIE

(Con criterios de vulnerabilidad)

DIMENSIÓN: Social

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PPPRIMARIA	IEP.70750
-------------------------------------	-----------

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de estudiantes que cuenta con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
	% de estudiantes con desnutrición.	61 a 80 %	1
	% de miembros de IE (excepto estudiantes) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad.	0 a 20 %	0
RESILIENCIA	La IIEE cuenta con plan de GRD aprobado con RD vigente.	Cuenta con plan aprobado con RD	1
	Cuenta con comité de gestión de condiciones operativas con RD vigente.	Cuenta con CGCO con RD de conformación	1
	Cuenta con brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres aprobado con RD vigente.	Cuenta con BEAGRD con RD de conformación	1
	% de miembros de la IE que en promedio NO participan en los simulacros escolares (referencia ultimo simulacro) del año anterior.	21 a 40 %	1
	% de miembros de la IIEE con conocimiento de los peligros en la zona de ubicación de la IE.	41 a 60 %	3
TOTAL SUMA DE VALORES			8

Total variables	8
Suma valor cuantitativo (#)	8
Operación # / 8 =	1.00
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: Física

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	% de muros/paredes en mal estado.	61 a 80 %	3
	% de columnas/pilares/soportes en mal estado.	81 a 99 %	1
	% de vigas en mal estado.	81 a 99 %	5
	% de estructura de techos/entrepisos en mal estado.	61 a 80 %	0
	Antigüedad de la Construcción.	De 26 a 35 años	3
	Material predominante en las paredes.	Adobe	3
	Material predominante en el techo.	Madera y Calamina	0
	Material predominante en el piso	Madera (entablado)	0
	Sistema eléctrico.	Operativo sin puesta a tierra	3
RESILIENCIA	% déficit o falta de cumplimiento de la Normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones en el diseño y construcción del Loc. Escolar.	81 a 99 %	3
	Loc. Escolar con planos y/o croquis de señalización y evacuación interna y en zonas visibles.	Implementado al 25%	1
	Local educativo cuenta con Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones emitido por la municipalidad.	No tiene certificado	0
TOTAL SUMA DE VALORES			22

Total variables	12
Suma valor cuantitativo (#)	22
Operación # / 12 =	1.83
Nivel vulnerabilidad	BAJO



Rubén Ticóna Turpo
DIRECTOR

Firma y Sello del Director

INSTITUCIÓN	
-------------	--

DIMENSIÓN: *Económica*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Local escolar con acceso a Agua Potable.	Red pública	0
	Local escolar con acceso a energía eléctrica.	Red pública	1
	Local escolar con acceso a desagüe .	Cuenta con desagüe sin mantenimiento	0
	Local escolar con acceso a internet .	No cuenta con cobertura	0
RESILIENCIA	Local escolar con presupuesto de mantenimiento el 2023.	Presupuesto cubre el 30% de necesidades	4
	Local escolar implementado con Dispositivo de seguridad en el año 2022.	Loc. Escolar no Implementado con dispositivo de seguridad	2
TOTAL SUMA DE VALORES			7

EDUCATIVA PPPRIMARIA	IEP.70750
-------------------------	-----------

Total variables	6
Suma valor cuantitativo (#)	7
Operación # / 6 =	1.17
Nivel vulnerabilidad	BAJO

DIMENSIÓN: *Ambiental*

Vulnerabilidad	Variable	Valor cualitativo	Valor cuantitativo
FRAGILIDAD	Manejo de aguas residuales del Local escolar.	acequia	0
	Manejo de residuos sólidos del Local escolar.	La arrojan a cualquier lugar	2
RESILIENCIA	% de brigadistas de educación ambiental y GRD NO capacitados en temas concernientes a sus roles.	61 a 80 %	4
	Local escolar con tachos o contenedores para el reciclado de residuos.	No cuenta con tachos y/o contenedores	3
TOTAL SUMA DE VALORES			9

Total variables	4
Suma valor cuantitativo (#)	9
Operación # / 4 =	2.25
Nivel vulnerabilidad	MEDIO



Rubén Ticona Turpo
DIRECTOR

Firma y Sello del Director

Dimensión	Valor promedio
Social	1.00
Física	1.83
Económica	1.17
Ambiental	2.25
Suma	6.25

Suma Valor promedio	6.25
Cantidad dimensiones	4
Promedio	1.56

Nivel vulnerabilidad del	BAJO
--------------------------	-------------